



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада
Виконавчий комітет

Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58000, тел. (0372) 52-59-24, тел./факс 55-35-39,
E-mail: document@rada.cv.ua, Код ЄДРПОУ № 04062216

30.12.2016 № КО-808/0-01/10-2

на № _____

Ініціатору петиції

Шановна Оксано Іванівно!

Електронну петицію №663 стосовно будівництва станції очищення води б'юетного комплексу в мікрорайоні Гравітон 28 грудня ц.р. за Вашої участі розглянули працівники департаментів житлово-комунального господарства і містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, КП «Чернівціводоканал».

Заступник начальника КП «Чернівціводоканал» Олександр Шумейко повідомив, що у Чернівцях в 1995 році було пробурено три водозабірних свердловини за наступними адресами: бульвар Героїв Крут, мікрорайон Руський, вул.Вірменська.

Водозабірну свердловину на бульварі Героїв Крут у 2005 році було облаштовано під б'юет, в якому було розміщено чотирьохступеневе очищення води. Однак, обладнання пропрацювало лише 1,5 місяці і вийшло із ладу через недостатній дебіт води та засмічення фільтрів. В результаті інтенсивного виносу піску очищення води із свердловини стало технічно неможливим. Тому було прийнято рішення підключити б'юет до міських водопровідних мереж із внесенням необхідних змін в системі очищення.

На даний час на станції очищення води б'юетного комплексу на бульварі Героїв Крут вода працює наступне обладнання, яке забезпечує чотири етапи очищення, а саме:

1.Фільтр механічного очищення води Ecosoft FP. Забезпечує механічне очищення води від домішків та окислених форм заліза для зменшення показника «каламутність». Фільтруючий матеріал на основі кремнію диоксиду.

2.Фільтр сорбційного очищення води Ecosoft FPA, який призначений для очищення від хлору, хлорорганіки, гумінових речовин, нафтопродуктів, пестицидів, ПАВ. Фільтраційний матеріал Filtrasorb 300 (бітумне гранульоване активоване вугілля).

3. Фільтр комплексного очищення води Ekosoft FK, що призначений для комплексного очищення води від солей жорсткості. Фільтраційним матеріалом є катіонообмінна смола.

4. Ультрафіолетовий знезаражувач Ekosoft UV E-360, який призначений для дезінфекції та підтримання мікробіологічної стабільності очищеної води.

Таким чином, така станція очищення води повністю забезпечує вимоги до питної води і є зручною для користування мешканцями.

Звернуто увагу, що водозабір на свердловинах в мікрорайоні Гравітон так і не була запущена у роботу і не експлуатується понад 20 років. З огляду на те, що зазначена свердловина не має санітарної зони охорони, а її фактичний дебіт та технічний стан вже не відповідає нормативним вимогам, перспективи для її експлуатації в подальшому немає.

Тому для задоволення потреб мешканців цього мікрорайону у питній воді вирішено використати досвід роботи станції очищення води бювального комплексу із міського водопроводу бульварі Героїв Крут та доручити департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з КП «Чернівціводоканал» розглянути можливість влаштування такої станції в мікрорайоні Гравітон.

Для реалізації цього проекту департамент житлово-комунального господарства міської ради внесе бюджетний запит щодо виділення коштів з міського бюджету на проектування та будівництво станції очищення води бювального комплексу із міських водопровідних мереж в мікрорайоні Гравітон для розгляду його міською радою на черговій сесії. В разі виділення коштів на ці роботи замовником будівництва виступатиме департамент житлово-комунального господарства міської ради.

З повагою,

**Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів міської ради**

Погорений 52 40 49



В.Середюк