



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пл. Миру, 2, м. Краматорськ Донецької обл., 84313 Тел. (0626) 48-54-88,
тел./факс (0626)48-55-01. E-mail: obshotd@krm.gov.ua Веб-сайт: www.krm.gov.ua

10.04.2019 № Дмв Л-1331-8-1

На № _____ від _____

Лагутін С.О.

serlag@i.ua

Шановний Сергію Олексійовичу!

Ваша підтримана петиція щодо дотримання теплового графіку теплогенеруючими підприємствами виконкомом Краматорської міської ради уважно розглянута, повідомляємо наступне.

Відділом транспорту, зв'язку та енергетики підготовлено та розміщено 10.04.2019. на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради відповідний проект рішення міської ради «Про розгляд підтриманої петиції Лагутіна С.О. щодо дотримання теплового графіку теплогенеруючими підприємствами» (додається).

Щодо ситуації з ТОВ «Краматорськтеплоенерго». За інформацією підприємства з 17.03.2019 по 20.03.2019 проводилися відновлювальні роботи на обладнанні станції з подальшими іспитами, під час яких було задіяно додаткові потужності, що в свою чергу привело до відхилення від затвердженого температурного графіку. З 21.03.2019 станція працює в штатному режимі з виконанням можливих заходів щодо зниження температури теплоносія.

Проте можливість регулювання теплоносія, який надходить від ТЕЦ, значно відрізняється від теплоносія, який подається від котельних.

Протяжність теплових мереж ТОВ «Краматорськтеплоенерго» становить 216 км в однотрубному вимірюванні. Для рівномірного їх розхолодження потрібно близько 20 годин і стільки ж для повернення у температурний графік. Крім того щодобові маневри по зниженню та підняттю температури приводять до небажаних дефектів на ветхих ділянках трубопроводів та нагрівальних поверхнях котлів

Заступник міського голови

С.Є. Ніконенко

Дем'яненко, 42 19 97

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від №
м. Краматорськ

Про розгляд підтриманої петиції Лагу-
тіна С.О. щодо дотримання теплового
графіку теплогенеруючими підприємст-
вами

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холо-
дної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21.07.2005 № 630,
Закону України «Про теплопостачання», Правил технічної експлуатації теплових установок
та мереж, затверджених наказом Мінтопенерго від 14.02.2007 № 71, керуючись рішенням
Краматорської міської ради від 12.10.2017 № 28/VII-375 «Про внесення змін до рішення мі-
ської ради від 22.10.2015 № 57/VI-273 «Про затвердження Порядку розгляду електронної пе-
тиції у Краматорській міській раді», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розглянути підтриману петицію Лагутіна С.О. щодо дотримання теплового графі-
ку теплогенеруючими підприємствами.
2. КВП «Краматорська тепломережа» (Безкоровайний) та рекомендувати ТОВ «Кра-
маторськтеплоенерго» (Оксимець), ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Краматорськміж-
райтепломережа» (Сухаренко) розглянути питання щодо дотримання теплового графіку те-
плогенеруючими підприємствами при тривалих плюсових температурах.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Босівського С.О.

Міський голова

А.В. Панков